

Referenzmaßnahme 2011

Nummer: 0103/022011

Reinigung Flugkraftstoffleitung DN 150 bis DN 400 - Airport Lanarca, Zypern



Beschreibung/Projekt: Stahlrohrleitungen mit spezieller Innenbeschichtung für die Flughafenerweiterung in verschiedenen Nennweiten, unterirdisch verlegt mit diversen Betankungsstutzen und Einzelabschnitte.
DN150 ca. 285m, DN 300 ca. 1900m, DN 400 ca. 800m

Aufgabenstellung: Reinigung der Rohrleitungen von Schmutzpartikeln, Sedimenten und Wasser
Die Rohrleitungsanlage wurde bei Starkregen überflutet

Ausführung: Erstellung der Reinigungstechnologie durch Erfassung aller Daten über die Rohrleitung . Diverse Molchfahrten mit Unimolch-System (beschichtete und unbeschichtete PU-Molche verschiedener Dichte und Durchmesser)
Die Molchreinigung erfolgte mit Wasser-/Luft und Trocknungsfahrt mit Öl- und kondensatfreier Druckluft mit anschließender Nachkontrolle mittels Testmolch und punktuelle TV-Befahrung.

Ausführungszeit: 01-02/2011

Auftraggeber: ECOSAFE
Seretidis Christos
Ippokratous 2
GR-10679 Athen
GRIECHENLAND